

49110/28.03.2025

**STAREA ACTUALIZATĂ A SISTEMULUI DE TERMOFICARE DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI**

FURNIZOR	ELCEN						CET Grivița	CPL CMTEB	CET Energo Vest	CT Titan	TOTAL
	CTE Sud MAG. I	CTE Sud MAG. II	CTE Sud MAG. III	CTE Progresu	CTE Grozăvești	CTE Vest					
Temp ext [ <sup>0</sup> C]	9,7										
Temperatura tur primar solicitată [ <sup>0</sup> C]	80-86	80-86	80-86	80-86	80-86	85	80	87-90	89-92	87-90	
Temperatura tur primar livrată [ <sup>0</sup> C]	85	86	86	85	81	87	79	89	91	91	
Temp apă caldă necesar [ <sup>0</sup> C]	55 ± 5°C										
Temp apă caldă realizat [ <sup>0</sup> C]	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	
Avarii rețea primară, secundară	Întreruperile accidentale sunt postate pe site-ul CMTEB S.A.: <a href="http://www.cmteb.ro">www.cmteb.ro</a> la secțiunea Funcționare sistem termoficare.										

## FURNIZAREA SERVICIULUI DE TERMIFICARE LA DATA DE 27.03.2025

### Continuitate serviciu

număr total blocuri alimentate cu energie termică:	<b>8.621</b>	
număr blocuri oprite pe diferite intervale:	<b>819</b>	<b>90,50 %</b>

### Grad funcționare

număr PT/CT/MT funcționale:	<b>1.006</b>	
număr PT/CT/MT cu funcționare deficitară:	<b>54</b>	<b>94,63 %</b>