

Nr.76187/01.10.2020

STAREA ACTUALIZATĂ A SISTEMULUI DE TERMIFICARE DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

| FURNIZOR | ELCEN | | | | CET Grivița | CPL RADET | CET Energo Vest | TOTAL |
|---|---|--------------|----------------|----------|-------------|-----------|-----------------|-------|
| | CTE Sud | CTE Progresu | CTE Grozăvești | CTE Vest | | | | |
| Temp ext [⁰ C] | 13 | | | | | | | |
| Temperatura tur primar solicitată [⁰ C] | - | 80÷87 | - | 80÷87 | - | 80÷87 | 80÷87 | |
| Temperatura tur primar livrată [⁰ C] | - | 80 | - | 88 | - | 86 | 79 | |
| Temp apă caldă necesar [⁰ C] | 55 ± 5°C | | | | | | | |
| Temp apă caldă realizat [⁰ C] | - | 55 | - | 55 | - | 55 | 55 | |
| Avarii rețea primară, secundară | Întreruperile accidentale sunt postate pe site-ul CMTEB S.A.: www.cmteb.ro la secțiunile avarii, lucrări programate, funcționare sub parametri. | | | | | | | |

Serviciul Secretariat General

DIRECTOR GENERAL -SERVICIUL SECRETARIAT GENERAL

ÎNTOCMIT: Mădălina Smaranda

FUNCȚIA: inginer

DATA: 01.10.2020

TELEFON: 0372 148 000

FURNIZAREA SERVICIULUI DE TERMOFICARE LA DATA DE 30.09.2020

Continuitate serviciu

| | | |
|--|-------|---------|
| număr total blocuri alimentate cu energie termică: | 8.621 | |
| număr blocuri oprite pe diferite intervale: | 885 | 89,73 % |

Grad funcționare

| | | |
|---|-------|---------|
| număr PT/CT/MT funcționale: | 1.006 | |
| număr PT/CT/MT cu funcționare deficitară: | 72 | 92,84 % |

Serviciul Secretariat General

DIRECTOR GENERAL -SERVICIUL SECRETARIAT GENERAL

ÎNTOCMIT: Mădălina Smaranda

FUNCȚIA: inginer

DATA: 01.10.2020

TELEFON: 0372 148 000